

Zestawienie urządzeń kotłowni SM Lesko ul. Kmity 6a				
Lp	Opis urządzenia	Producent	typ	kpl.
Kk	Kotłownia konteetowa wyposażona w dwa kotły AIC Nesta Chrom NC100WH wraz z osprzętem.	AIC	AIC Nesta Chrom NC100WH	2
	Kolektor kocioł - wymiennik glikolowy DN65	AIC		2
	Pompa obiegu kotłowego	AIC		2
Wk	Wymiennik ciepła obiegu kotłowego	AIC	Secespol LM110-80H-2	1
Zbk	Zawór bezpieczeństwa obiegu kotłowego	Syr	Syr1915 DN25 d0=20, PSV 3bar	1
Nwk	Naczynie zbiorcze obiegu kotłowego z zaworem kołpakowym	Reflex	Reflex NG 50 + SU R3/4x3/4	1
NwCO	Naczynie zbiorcze instalacji CO z zaworem kołpakowym	Reflex	N400 + SU R1x1	1
Zb	Zawór bezpieczeństwa wymiennika ciepła	Husty	Syr 1915 DN25 d0=20 PSV3bar	1
Po	Pompa obiegowa instalacji CO Hp=94kPa, Vp=8,8m3/h	Grundfos	MAGNA 3 40-120F	1
Cp	Ciepłomierz ultradźwiękowy	Kamstrup	Ultra Flow 54 DN32 qp6m3/h +Multical 603+ 2x czujnik temp.	1
Sp	Separator powietrza	Termen	TerSP DN65F	1
Fo	Filtroodmulnik	Reflex	Ter FM DN65F	1
Zk1	Zawór kulowy kołnierkowy	Efar	Wk2a DN65	6
Zk2	Zawór kulowy kołnierkowy	Efar	Wk2a DN50	2
Zk3	Zawór kulowy	Efar	DN32	1
Zk4	Zawór kulowy	Efar	DN20	3
Zr1	Zawór regulacyjny	Herz	4017ML DN50	2
Zr2	Zawór regulacyjny	Herz	4017ML DN32	1
Fs1	Filtr siatkowy kołnierkowy	Efar	DN65	1
Km	Kompensator mieszkowy kołnierkowy		DN65	2
SUW	Stacja uzdatniania wody	Inwater		1
	Kanał spalinowy Ø180mm L14,9m			1
Rg	Reduktor gazu		w zakresie przyłącza gazu	1
Gm	Gazomierz		w zakresie przyłącza gazu	1
Zkg	Zawór kulowy gazu DN50			1
Gpe	Połączenie elastyczne ,		DN50	2
G1	Detektor metanu ,	Intergaz	DEX12	1
G2	Moduł sterujący	Intergaz	MD-2Z	1
G3	Sygnalizator optyczno akustyczny,	Intergaz	SL21	1
G4	Zawór klapowy samozamykający	Intergaz	MAG3 DN50	1
	Skrzynka gazowa 900 x960x255			1
	Skrzynka gazowa 500 x 510 x 250			1