



LEGENDA:

- Wyłącznik jednobiegunowy  
Gniazdo (2 podwójne 3 potrójne) 230V 16A L+N+PE  
Oprawa oświetleniowa IP-54  
Zestawienie i specyfikacja urządzeń i armatury wg. " Zestawienie wyposażenia kotłowni"

- Lp Opis urządzenia  
Kk Kotłownia kontenerowa wyposażona w dwa kotły AIC NESTA Chrom NC100WH  
Kg Kocioł gazowy NESTA CHROME 100WH o mocy nom. do 100kW  
Wk Wymiennik ciepła obiegu kotłowego  
Nwk Naczynie wzbiornicze obiegu kotłowego z zaworem kolkapowym  
NwCO Naczynie wzbiornicze instalacji CO z zaworem kolkapowym  
Po Pompa obiegowa instalacji CO  
Cp Ciężarówka ultradźwiękowa  
Sp Separator powietrza  
Fo Filtr odmulnik  
Km Kompensator mieszkowy kolierowy  
SUW Stacja uzdatniania wody  
Rg Reduktor gazu  
Gm Gazomierz  
Zkg Zawór kulowy gazu  
Gpe Połączenie elastyczne ,  
G1 Detektor metanu ,  
G2 Moduł sterujący  
G3 Sygnalizator optyczny akustyczny,  
G4 Zawór klapowy samozamykający

IGS Usługi Projektowe Piotr Boroń		
Kościuszki 2, 36-200 Brzozów, tel.608 52 82 09; mail:igsup@tlen.pl		
TEMAT	BUDOWA KONTENEROWEJ KOTŁOWNI GAZOWEJ WRAZ Z FUNDAMENTEM ORAZ BUDOWĄ INSTALACJI GAZOWEJ I PRZEBUDOWĄ INSTALACJI GRZEWOCZEJ, ZLOKALIZOWANĄ PRZY BUDYNKU WIELORODZINNYM POD ADRESEM ul. KMITY 6a, DZIAŁKA NR EWID. 1290/6 OBRĘB[0001] LESKO. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XVII.	Stadium: Projekt techniczny
INWESTOR	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LESKU ul. KMITY 6a, 38-600 LESKO	Rys. nr: E2
LOKALIZACJA	38-600 LESKO, UL. KMITY 6a dz. gr. nr 1290/6, obr. Lesko	Skala: 1:50
NAZWA RYSUNKU	Rzut kotłowni i wymiennikowni.	Data: 15.10.2023
PROJEKTANT	inż. Elżbieta Samul uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacje elektryczne numer upr: E-30/75	