



LEGENDA:

- projektowana instalacja gazowa
- projektowana instalacja grzewcza - zasilanie.
- projektowana instalacja grzewcza - powrót.

Zestawienie i specyfikacja urządzeń i armatury wg. "Zestawienie wyposażenia kotłowni"

- |      |   |
|------|---|
| Lp   | Opis urządzenia   |
| Kk   | Kotłownia kontenerowa wyposażona w dwa kotły AIC Nesta Chrom NC60WH |
| Kg   | Kocioł gazowy NESTA CHROME 60WH o mocy nom. do 60kW                 |
| Wk   | Wymiennik ciepła obiegu kotłowego                                   |
| Nwk  | Naczynie wzbiornicze obiegu kotłowego z zaworem kulowym             |
| NwCO | Naczynie wzbiornicze instalacji CO z zaworem kulowym                |
| Po   | Pompa obiegowa instalacji CO  |
| Cp   | Ciepłomierz ultradźwiękowy  |
| Sp   | Separyator powietrza  |
| Fo   | Filtrodłulnik   |
| SUW  | Stacja uzdatniania wody   |
| Rg   | Reduktor gazu   |
| Gm   | Gazomierz   |
| Zkg  | Zawór kulowy gazu   |
| Gpe  | Połączenie elastyczne ,   |
| G1   | Detektor metanu ,   |
| G2   | Moduł sterujący   |
| G3   | Sygnalizator optyczno akustyczny,                                   |
| G4   | Zawór kłapowy samozamykający  |

Piotr Boron IGS Usługi Projektowe

ul. Kościuszki 2, 36-200 Brzozów, tel.608 52 82 09; mail:igsup@tlen.pl

TEMAT	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZENIA GARAŻU Z PRZEZNACZENIEM NA KOTŁOWNIE GAZOWĄ WRAZ BUDOWĄ INSTALACJI GAZOWEJ I PRZEBUDOWĄ INSTALACJI GRZEWczej, ZLOKALIZOWANĄ PRZY BUDYNKU WIELORODZINNYM POD ADRESEM UL. SMOLKI 8. DZIAŁKA NR EWID. 1296/16, 1296/17 OBRĘB[0001] LESKO. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XVIII.	Stadium: Projekt techniczny
INWESTOR	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LESKO ul. Kmity 6a, 38-600 LESKO	Rys. nr: <b>C4</b>
LOKALIZACJA	38-600 LESKO, UL. Smolki 8 dz. gr. nr 1296/16, 1296/17, obr. Lesko	Skala: 1: 25
NAZWA RYSUNKU	Przekrój A-A pomieszczenia wymiennikowni.	Data: 12.05.2024
PROJEKTANT	mgr inż. Piotr Boron uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacje sanitarne numer ewid. upr: PDK/0029/POOS/09	