



LEGENDA:

- instalacja grzewcza - zasilanie.
- instalacja grzewcza - powrót.
- woda uzdatniona do uzupełniania zładu

Zestawienie i specyfikacja urządzeń i armatury wg. " Zestawienie wyposażenia kotłowni"

Lp	Opis urządzenia
Kg	Kocioł gazowy NESTA CHROME 60WH o mocy nom. do 56kW
Wk	Wymiennik ciepła obiegu kotłowego
Nwk	Naczynie wzbiorcze obiegu kotłowego z zaworem kółpakowym
NwCO	Naczynie wzbiorcze instalacji CO z zaworem kółpakowym
Po	Pompa obiegowa instalacji CO
Cp	Ciepłomierz ultradźwiękowy
Sp	Separator powietrza
Fo	Filtroodmulnik
SUW	Stacja uzdatniania wody
Rg	Reduktor gazu
Gm	Gazomierz
Zkg	Zawór kulowy gazu
Gpe	Połączenie elastyczne ,
G1	Detektor metanu ,
G2	Moduł sterujący
G3	Sygnalizator optyczno akustyczny,
G4	Zawór kłapowy samozamykający

Piotr Boroń IGS Usługi Projektowe		
ul. Kosciuszki 2, 36-200 Brzozów, tel.608 52 82 09; mail:igsup@tlen.pl		
TEMAT	ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZENIA GARAZU Z PRZEZNACZENIEM NA KOTŁOWNIĘ GAZOWĄ WRAZ BUDOWĄ INSTALACJI GAZOWEJ I PRZEBUDOWĄ INSTALACJI GRZEWczej, ZLOKALIZOWANĄ PRZY BUDYNKU WIELORODZINNYM POD ADRESEM UL. SMOLKI 8. DZIAŁKA NR EWID. 1296/16, 1296/17 OBRĘB[0001] LESKO. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO XVIIII.	Stadium: Projekt techniczny
INWESTOR	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LESKU ul. Kmity 6a, 38-600 LESKO	Rys. nr: C1
LOKALIZACJA	38-600 LESKO, UL. Smolki 8 dz. gr. nr 1296/16, 1296/17 , obr. Lesko	Skala: b/s
NAZWA RYSUNKU	Schemat technologiczny kotłowni.	
PROJEKTANT	mgr inż. Piotr Boroń uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacje sanitarne numer ewid. upr: PDK/0029/POCS/09	Data: 12.05.2024